

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Jänner

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB ₅	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH ₄ -N	Gesamt-N	η-N	PO ₄ -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
01.01.2014		182	97,3	65,0	97,1	0,20	59,0	86,7	0,10	0,25							
06.01.2014		183	96,5	67,0	96,2	0,16	59,9	83,7	0,10	0,26							
07.01.2014		196	97,1	64,0	97,1	0,15	60,6	83,2	0,13	0,21							
08.01.2014		198	96,8	68,6	96,7	0,65	58,9	85,0	0,16	0,21							
09.01.2014		194	97,3	68,0	97,1	0,14	59,7	86,0	0,13	0,28							
12.01.2014		184	95,8	66,0	95,5	0,22	58,7	83,4	0,10	0,32							
13.01.2014		186	97,4	63,0	97,3	0,22	60,0	85,7	0,10	0,28							
14.01.2014		177	97,6	65,0	97,3	0,34	61,0	87,1	0,10	0,29							
15.01.2014		179	97,4	61,0	97,3	0,35	56,8	87,5	0,17	0,33							
16.01.2014		184	97,6	60,0	97,7	0,30	60,5	85,0	0,15	0,24							
19.01.2014		187	96,4	62,0	96,4	0,18	63,8	84,0	0,10	0,31							
20.01.2014		165	97,7	58,0	97,6	0,16	52,8	89,5	0,11	0,29							
21.01.2014		168	98,0	58,0	97,9	0,29	52,6	89,3	0,11	0,29							
22.01.2014		151	97,7	50,0	97,8	0,17	55,9	88,7	0,10	0,24							
23.01.2014		150	98,2	54,0	98,0	0,16	55,5	77,6	0,11	0,20							
26.01.2014		114	97,1	39,0	97,1	1,24	55,3	86,0	0,13	0,20							
27.01.2014		121	98,4	41,0	98,4	1,10	53,6	87,3	0,11	0,22							
28.01.2014		180	98,0	64,0	97,9	2,24	76,0	85,5	0,10	0,23							
29.01.2014		117	98,3	39,0	98,3	1,18	55,1	85,4	0,10	0,20							
30.01.2014		110	98,5	38,0	98,4	0,98	55,1	86,9	0,11	0,20							

Bemerkung:

*) ab 1.1.2011 Bestimmung nach der "Kurzzeitmethode"

Jahr: 2014

Oberflächen- spannung*)
mN/m
68,7
67,9
68,9
67,3
69,3
69,6
68,9
68,9
69,5
68,8
71,0
68,9
72,3
71,0
64,8
70,3
67,3
71,3
69,0

Jahr: 2014

Oberflächen- spannung
71,6
69,0
71,3
69,6
72,0
66,8
70,1
66,6
73,0
72,4
69,9
72,0
69,3
71,8
71,3
70,7
71,9
71,7
70,1
71,1

